



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
150300, г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30, телефон 8 (48533) 7-01-13; E-mail: ond.tutaev@yandex.ru

г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30
(место составления акта)

« 09 » февраля 2018 г.
(дата составления акта)
11ч.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица
№ 1

по адресу/адресам: 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д.Павловское
(Борисоглебский с/с), ул. Школьная, д.6
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского р-на
по пожарному надзору от 09.01.2018г. № 1

была проведена (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного учреждения Павловская основная школа имени
А.К. Васильева Тутаевского муниципального района (сокр. МОУ Павловская ОШ имени
А.К. Васильева); ИНН 7611008567; ОГРН 1027601272687 (объект основного общего и
среднего (полного) общего образования, относящийся по функциональной пожарной
опасности к классу Ф 4.1 – категория высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15.01.2018г. – 09.02.2018
(20 рабочих дней) /- ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) выездной проверки)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Распоряжение №1 от 09.01.2018г. получено нарочно 10.01.2018г. 13ч.00мин.
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Лобанова Наталия Геннадьевна - главный
государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ МОУ Павловская ОШ имени
А.К. Васильева Крепкова Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: п.61 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
2.	На территории МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до местоположения источника наружного противопожарного водоснабжения. Основание: п.55 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
3.	На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева не разработан график практических тренировок по действию персонала по эвакуации людей при пожаре. Основание: п.12 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением	Директор МОУ Павловская ОШ имени

	Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	А.К. Васильева Крепкова С.В.
4.	На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева выход на чердак с лестничной клетки осуществляется через люк не соответствующий требованиям, а именно люк должен быть противопожарным 2-го типа. Какие-либо документы на люк не предоставлены. Основание: п.2.10 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы (ранее действ.); п.8.4* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
5.	Отсутствует световой указатель «ВЫХОД» над дверным проемом второго эвакуационного выхода из групповой ячейки дошкольной группы. Основание: п.3.11; 4.1 (табл. 1) НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
6.	Электросветильник в кабинете №16 эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника. Основание: п.42в ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
7.	Два электросветильника в кабинете №19 эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п.42в ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
8.	В противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от помещений школы на первом этаже, имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом. Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
9.	В противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от тамбура лестничной клетки школы на первом этаже, имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом. Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
10.	В противопожарной перегородке, отделяющей помещение электрощитовой в подвальном помещении МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды электрокабелями. Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.


11.	Вторые двери второго эвакуационного выхода из помещения 27 (по техническому паспорту 2008г.) открываются не по направлению выхода из помещения. Основание: п.6.17 СНиП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и сооружений.	Директор МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепкова С.В.
-----	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний),

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Устав МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева ОШ (копия) в 1экз. на 11 листах;
Свидетельство о государственной регистрации права от 26.08.2014г. в 1экз. на 1 листе;
Приказ о продлении срока трудового договора с Крепковой С.В. №80/06-01 от 21.12.2016
(копия) в 1экз. на 1 листе; Предписание №1/1/1 от 09.02.2018г.

Главный государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору	 (подпись) 	Н.Г. Лобанова
" 09 " февраля 2018 г.	М.Л.П.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ Павловская ОШ
имени А.К. Васильева
Крепкова Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 09 » 02 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01