



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.var.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, тел.: 8 (48533)7-01-13. E-mail: ond.tutaev@vandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению Павловской основной школе имени А.К. Васильева Тутаевского муниципального района (сокр. МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева); ИНН 7611008567; ОГРН 1027601272687 (объект основного общего и среднего (полного) общего образования, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1 – категория высокого риска)

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Н.Г. от «09» января 2018 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Павловская основная школа имени А.К. Васильева Тутаевского муниципального района (сокр. МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева); ИНН 7611008567; ОГРН 1027601272687 (объект основного общего и среднего (полного) общего образования, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1 – категория высокого риска); юридический адрес: 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д.Павловское (Борисоглебский с/с), ул. Школьная, д.6; место осуществления деятельности: 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д.Павловское (Борисоглебский с/с), ул. Школьная, д.6, в период с 15.01.2018г. – 09.02.2018, была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории муниципального общеобразовательного учреждения Павловская основная школа имени А.К. Васильева Тутаевского муниципального района, по адресу: 152308, Ярославская область, Тутаевский район, д.Павловское (Борисоглебский с/с), ул. Школьная, д.6, совместно с Директором МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева Крепковой Светланой Владимировной

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>Обеспечить хранение на объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Основание: п.61 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>....На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	16.07.2018	
2.	<p>На территории МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до местоположения источника наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>На территории МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева вывесить указатель с четко нанесенными</p>	<p>Основание: п.55 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>...Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их</p>	16.07.2018	

	цифрами расстояния до местоположения источника наружного противопожарного водоснабжения.	местоположения.		
3.	<p>На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева не разработан график практических тренировок по действию персонала по эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева разработать график практических тренировок по действию персонала по эвакуации людей при пожаре.</p>	<p>Основание: п.12 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.</p>	16.07.2018	
4.	<p>На объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева выход на чердак с лестничной клетки осуществляется через люк не соответствующий требованиям, а именно люк должен быть противопожарным 2-го типа. Какие-либо документы на люк не предоставлены.</p> <p>Установить на объекте МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева на выходе на чердак с лестничной клетки противопожарный люк 2-го типа.</p>	<p>Основание: п.2.10 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы (ранее действ.); п.8.4* СНИП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	16.07.2018	
5.	<p>Отсутствует световой указатель «ВЫХОД» над дверным проемом второго эвакуационного выхода из групповой ячейки дошкольной группы.</p> <p>Установить световой указатель «ВЫХОД» над дверным проемом второго</p>	<p>Основание: п.61 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п.3.11; 4.1 (табл. 1) НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирова-</p>	16.07.2018	

	эвакуационного выхода из групповой ячейки дошкольной группы.	ние систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
6.	<p>Электросветильник в кабинете №16 эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.</p> <p>Оборудовать электросветильник в кабинете №16 колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>Основание: п.42в ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>Запрещается: ...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	16.07.2018	
7.	<p>Два электросветильника в кабинете №19 эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.</p> <p>Оборудовать два электросветильника в кабинете №19 колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>Основание: п.42в ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>Запрещается: ...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	16.07.2018	
8.	<p>В противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от помещений школы на первом этаже, имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом.</p> <p>Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,</p>	<p>Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопо-</p>	16.07.2018	

	<p>образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом в противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от помещений школы на первом этаже.</p>	<p>пожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>		
9.	<p>В противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от тамбура лестничной клетки школы на первом этаже, имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом.</p> <p>Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды вентиляционным каналом в противопожарной перегородке, разделяющей дошкольную группу от тамбура лестничной клетки школы на первом этаже.</p>	<p>Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	16.07.2018	
10.	<p>В противопожарной перегородке, отделяющей помещение электрощитовой в подвальном помещении МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева имеются сквозные отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды электрокабелями.</p> <p>Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими</p>	<p>Основание: п.22 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовав-</p>	16.07.2018	

	<p>требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды электрокабелями в противопожарной перегородке, отделяющей помещение электрощитовой в подвальном помещении МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева .</p>	<p>шихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>		
11	<p>Вторые двери второго эвакуационного выхода из помещения 27 (по техническому паспорту 2008г.) открываются не по направлению выхода из помещения.</p> <p>Выполнить вторые двери второго эвакуационного выхода из помещения 27 (по техническому паспорту 2008г.) открывающимися по направлению выхода из помещения.</p>	<p>Основание: п.6.17 СНиП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	16.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«09» февраля 2018 г.



(Handwritten signature)

(подпись, заверенная печатью)

М.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Павловская ОШ
имени А.К. Васильева Крепкова С.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

✓ *(Handwritten signature)*

(подпись)

« 09 » 02 2018 г.